Beslutande organ	**Kommunstyrelsen**
Plats och tid	Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.08-14:09

Beslutande		
	Johan Abrahamsson (M)	Ordförande
	Henrik Andersson (M)	1:e vice ordförande
	Anette Karlsson (M)	ledamot
	Sara Swahnström (M)	ledamot
	Richard Thorell (M)	ledamot
	Karin Reboli (M)	ledamot
	Sven-Inge Eriksson (KD)	ledamot
	Joakim Wahlström (SD)	tjänstgörande ersättare
	Janne Jansson (S)	2:e vice ordförande
	Linnéa Wall (S)	ledamot
	Ninni Larsson (S)	tjänstgörande ersättare
	Anita Olausson (S)	ledamot
	Marie Engström Rosengren (V)	ledamot

Övriga deltagare		
	Daniel Lång (M)	ersättare
	Owe Ekman (SD)	ersättare
	Susanne Wirdemo	kommundirektör
	Niklas Brandt	samhällsbyggnadschef
	Robin Lagergren	kommunsekreterare
	Sarah Alm	kommunsekreterare

Justerare	Janne Jansson (S)
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 69
Robin Lagergren

Ordförande .....
Johan Abrahamsson

Justerande .....
Janne Jansson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	**Kommunstyrelsen**
Sammanträdesdatum	2026-03-23
Anslagsdatum	2026-03-23
Anslaget tas ner	2026-04-13
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset
Underskrift	----------
	Robin Lagergren

Kommunstyrelsen

Ks § 69 Dnr 2026/00105

Yttrande i ärende gällande ansökan om nätkoncession för linje avseende en 145 kV ledning från Älgarås-Tjos

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ledningen bedöms vara förenlig med Mariestads kommuns fysiska planering.
2. Kommunstyrelsen beslutar att betona att de skyddsåtgärder som Ellevio AB åtar sig i ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen behöver genomföras fullt ut.
3. Kommunstyrelsen beslutar att som villkor föreslå att avverkningar ska ske utanför fåglarnas häckningstid.
4. Kommunstyrelsen beslutar att som villkor föreslå att Ellevio AB ska upprätta ett kontrollprogram för uppföljning av miljöpåverkan efter att detaljprojekteringen för stolpsättning gjorts. För negativ påverkan på i ansökan redovisade naturvärden som inte kan undvikas vid detaljprojekteringen behöver lämpliga kompensationsåtgärder tas fram och beskrivas i programmet. Kontrollprogrammet behöver även beskriva hur Ellevio AB ska se till anlitade entreprenörer och andra utförare av arbeten är insätta i och följer skyddsåtgärderna enligt ansökan.

Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Mariestads kommun har på remiss från Energimarknadsinspektionen fått en ansökan från Ellevio AB om nätkoncession för en 145 kV ledning mellan Älgarås och Tjos. Ledningens syfte är att ansluta en planerad solcellspark vid Älgarås i Töreboda kommun till det regionala nätet, via en transformatorstation vid Tjos i Mariestads kommun. Ledningen kommer att påverka Töreboda, Gullspångs och Mariestads kommuner.

Ledningen dras övervägande genom skogsmark och en cirka 40 meter bred ledningsgata anläggs. Den kommer att passera Göta kanal cirka 300 meter söder om Norrkvarn.

Den sökta ledningen kommer uppföras som luftledning och huvudsak att använda portalstolpar av trä, cirka 15 till 20 meter höga. Nedgrävning av ledningen anses inte vara aktuellt för denna spänningsnivå av och drifts- och kostnadsskäl.

Mariestads kommun har tidigare lämnat synpunkter vid ett tidigt samrådsmöte 2022 samt vid ett kompletterande samråd 2025. Det sträckningsalternativ som då förordades är det som ansökan nu omfattar.

Yttrandet ska lämnas till Energimarknadsinspektionen senast 25 mars 2026.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ledningen kommer att ta mark i anspråk med en cirka 40 m bred ledningsgata. Stora delar av sträckan innebär att ny ledningsgata tas upp eftersom det inte finns befintliga ledningar att knyta an till. Framför allt påverkas skogsbruk, och i anslutning till Göta kanal även jordbruksmark.

Naturvärden som påverkas utgörs av sump- och lövskogspartier samt förekomster av hotade arter, bland annat fåglar. Det är viktigt hur anläggningsarbetet utförs och hur den slutliga placeringen av stolpar görs för att minimera påverkan. Ledningsgator kan å andra sidan gynna arter knutna till bryn och öppnare miljöer.

Ledningen har bäring på Agenda 2030 mål 15:1 ”Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten” samt 15:5 ” Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer”.

Bedömning ur social dimension

Ledningen påverkar främst kulturmiljön vid Göta kanal genom att bli ett tydligt inslag i landskapsbilden. Seglingsfri höjd på Göta kanal blir fortsatt 22 m enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Ledningen har bäring på Agenda 2030 mål 11:4 ” Skydda världens natur- och kulturarv”.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ledningen är enligt ansökan en förutsättning för etablering av en solcellspark vid Älgarås. Ellevio AB kommer att bygga och finansiera ledningen. Ellevio AB avser upprätta avtal med berörda parter.

Ledningen har bäring på Agenda 2030 mål 7:2 ”Öka andelen förnybar energi i den globala energimixen”.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt med förslaget.

Underlag för beslut

Ksau § 104/26

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2026-02-11

Miljöutredarens tjänsteskrivelse, daterad 2026-02-11

Koncessionsansökan

Översiktskarta

Koncessionskarta

Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsredogörelse

Kompletterande samrådsredogörelse

Fotomontage Göta kanal

Naturvärdesinventering (Afry) 2021

Naturvärdesinventering (Calluna) 2024

Beslutet ska skickas till:

Energimarknadsinspektionen diariet@ei.se (ange ärendenummer 2025-103363)

Niklas Brandt Samhällsbyggnadschef

Adam Johansson Planchef

Maria Gustavsson Strategi- och hållbarhetschef

Håkan Magnusson Miljöutredare